

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

г. Тамбов, Тамбовская область

28 марта 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ СОШ № 17
- 1.2. Адрес объекта: 392016, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Защитная, 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажей, 3909,7 кв. м - наличие прилегающего земельного участка наличие прилегающего земельного участка 22451+/-15 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта - 2017г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2025г.,

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (МАОУ СОШ № 17)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392016, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Защитная, 1а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственное
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет образования Администрации города Тамбова
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 392000 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.149

2. Характеристика деятельности организации на объекте населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
 - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
 - реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
- на объекте (1 этаж);
 - дистанционное(онлайн);
 - на дому;
 - ассистивная(помощь персонала при необходимости) с индивидуальным подходом при использовании технических средств реабилитации(ТСР)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- передвигающиеся на кресле-коляске(К);
 - с нарушениями опорно-двигательного аппарата(О);
 - с нарушениями зрения(С);
 - с нарушениями слуха(Г);
 - с нарушениями умственного развития(У)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 547 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусами № 1, 18, 18с, 44, 50, 52, 55, 56, 57 до остановки «Комсомольская площадь», Гипермаркет "Магнит", автобусом № 17, 17в до остановки « Магазин Богатырь », далее по асфальтированному тротуару до здания школы,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да, низкопольный автобус
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) - 10-15 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.4 Перекрестки:
- нерегулируемые;
 - регулируемые, со звуковой сигнализацией;
 - регулируемые, с таймером.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О,С,У), ДП-И(Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И(К), ДУ-И(О), ДЧ-И(С,У), ДП-И(Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И(К,О), ДЧ-И(С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с умственными нарушениями, с нарушениями слуха. Для инвалидов по зрению – доступен условно. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать ТСР (стационарные и индивидуальные) при оказании услуг МГН),
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо:

- оборудовать систему знаковых навигаций (пиктограмм) на всех функциональных зонах.

Для обеспечения полной доступности объекта с нарушениями ОДА требуется:

- установка нормативных поручней на путях следования внутри здания;
- привести высоту порогов к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидам по слуху, необходимо:

- выделить в помещении не менее одного специально оборудованного места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидам передвигающихся на креслах-колясках требуется:

- организовать оказание ассистивной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях;
- установки специальной кнопки вызова сотрудника на входной группе учреждения (в зоне досягаемости);
- привести высоту порогов к нормативу во всех функциональных зонах;
- привести к нормативу поручни на путях следования;
- в санитарно-гигиенической зоне привести к нормативу опорно-стационарные устройства (поручни стационарный и откидной);
- установки специальной кнопки вызова сотрудника, в зоне обслуживания выделить не менее одного специально оборудованного места.

Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения требуется:

- дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля (РТИШ) и акустической информацией;
- установить мнемосхему;
- в зоне обслуживания выделить не менее одного специально оборудованного места.

На первом этапе решение может стать оказания ассистивной помощи на всех зонах, при комплексном развитии системы информации на объекте, а также контрастная маркировка элементов, в т.ч. на прилегающей территории.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий.

7. Территория, прилегающая к зданию (участок):

- Вход на участок оснастить информацией об учреждении (плоскопечатный и РТИШ);
- контрастная маркировка бордюрного камня.

8. Вход (входы) в здание:

- установить кнопку вызова персонала, контрастная маркировка лестничного марша и пандуса.

9. Путь (пути) движения внутри здания:

- снизить высоту порогов;
- установить мнемосхему;
- разместить тактильные планы эвакуации;
- разместить пиктограммы;
- дублировать информацию РТИШ;

- установить нормативный поручни на пандус.

10. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (установить индукционную петлю);
- выделить не менее одного стола в зоне приема пищи у входа и расширенными проходами;
- оснастить классы специальным оборудованием и выделить не менее одного специально оборудованного рабочего места под каждую категорию инвалидности.

11. Санитарно-гигиенические помещения:

- привести в соответствие с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (при наличии технической возможности).

12. Система информации на объекте:

- на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.

5. Особые отметки

Приложение 3:

Фотофиксация:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Прилегающая территория | на <u>3</u> л. |
| 2. Вход в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Пути следования по объекту | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения | на <u>6</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиеническая зона | на <u>1</u> л. |
| 6. Система информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Председатель комиссии и.о. директора

Лобанова Л.А.

Члены комиссии:

1. Председатель профсоюза

Кривова С.М.

2. Председатель ТМО ВОС

Шиняева Э.А.

3. Заместитель директора по АХР

Балыкина К.И.