

**Паспорт доступности
МАОУ СОШ № 17 г. Тамбов,
Тамбовская область
от 28 марта 2025г.**

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

392016, Тамбовская область,
город Тамбов, улица Защитная, 1а

Согласовано Председатель Тамбовской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»  Шиняева Э.А. 28 марта 2025г.	Утверждено И.о. директора МАОУ СОШ №17  Лобанова Л.А. 28 марта 2025г.
--	---

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ СОШ № 17
- 1.2. Адрес объекта: 392016, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Защитная, 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажей, 3909,7 кв. м - наличие прилегающего земельного участка наличие прилегающего земельного участка 22451+/-15 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта - 2017г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт июнь-август 2025г.,

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (МАОУ СОШ № 17)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392016, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Защитная, 1а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет образования Администрации города Тамбова
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 392000 г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.149

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

- на объекте (1 этаж);
- дистанционное(онлайн);
- на дому;
- ассистивная (помощь персонала при необходимости) с индивидуальным подходом при использовании технических средств реабилитации(ТСР)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- передвигающиеся на кресле-коляске (К);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О);
- с нарушениями зрения (С);
- с нарушениями слуха (Г);
- с нарушениями умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 547 человек

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусами № 1, 18, 18с, 44, 50, 52, 55, 56, 57 до остановки «Комсомольская площадь», Гипермаркет "Магнит", автобусом № 17, 17в до остановки «Магазин Богатырь», далее по асфальтированному тротуару до здания школы,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да, низкопольный автобус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10-15 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки:

- нерегулируемые;
- регулируемые, со звуковой сигнализацией;
- регулируемые, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О,С,У), ДП-И(Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И(К), ДУ-И(О), ДЧ-И(С,У), ДП-И(Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И(К,О), ДЧ-И(С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с умственными нарушениями, с нарушениями слуха. Для инвалидов по зрению – доступен условно. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по

оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать ТСР (стационарные и индивидуальные) при оказании услуг МГН),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо:

- оборудовать систему знаковых навигаций (пиктограмм) на всех функциональных зонах.

Для обеспечения полной доступности объекта с нарушениями ОДА требуется:

- установка нормативных поручней на путях следования внутри здания;
- привести высоту порогов к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидам по слуху, необходимо:

- выделить в помещении не менее одного специально оборудованного места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидам передвигающихся на креслах-колясках требуется:

- организовать оказание ассистивной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях;
- установки специальной кнопки вызова сотрудника на входной группе учреждения (в зоне досягаемости);
- привести высоту порогов к нормативу во всех функциональных зонах;
- привести к нормативу поручни на путях следования;
- в санитарно-гигиенической зоне привести к нормативу опорно-стационарные устройства (поручни стационарный и откидной);
- установки специальной кнопки вызова сотрудника, в зоне обслуживания выделить не менее одного специально оборудованного места.

Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения требуется:

- дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля (РТШ) и акустической информацией;
- установить мнемосхему;
- в зоне обслуживания выделить не менее одного специально оборудованного места.

На первом этапе решение может стать оказания ассистивной помощи на всех зонах, при комплексном развитии системы информации на объекте, а также контрастная маркировка элементов, в т.ч. на прилегающей территории.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий.

1. Территория, прилегающая к зданию (участок):

- Вход на участок оснастить информацией об учреждении (плоскопечатный и РТШ);
- контрастная маркировка бордюрного камня.

2. Вход (входы) в здание:

- установить кнопку вызова персонала, контрастная маркировка лестничного марша и пандуса.
3. Путь (пути) движения внутри здания:
- снизить высоту порогов;
 - установить мнемосхему;
 - разместить тактильные планы эвакуации;
 - разместить пиктограммы;
 - дублировать информацию РТШ;
 - установить нормативный поручни на пандус.
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):
- в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (установить индукционную петлю);
 - выделить не менее одного стола в зоне приема пищи у входа и расширенными проходами;
 - оснастить классы специальным оборудованием и выделить не менее одного специально оборудованного рабочего места под каждую категорию инвалидности.
5. Санитарно-гигиенические помещения:
- привести в соответствие с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (при наличии технической возможности).
6. Система информации на объекте:
- на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 28.03.2025г.
2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от 28.03.2025г.